



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ
улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005 . тел/факс: 50-61-92

проспект Энтузиастов, 58,
город Саратов, Россия, 410039
(место составления акта)

«06» апреля 2021 г.
(дата составления акта)

«17» час «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 208

по адресу/адресам: г. Саратов, п. Красный текстильщик, ул. Школьная, д. 14,15
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области Шелухина Р.А. № 208 от «01» марта 2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 поселка Красный текстильщик»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий Ермакова Александра Петровна «03» марта 2021 г. «16» час. «00» мин.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Локтева Анжелика Александровна, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Ермакова Александра Петровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. Школьная 14

1-Не обеспечен проезд пожарной техники со всех сторон здания - п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.90 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

2-Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки. (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

3- на 1-м этаже на улице перед Эвакуационным выходом из помещения пищеблока непосредственно на улицу отсутствует площадка выхода с глубиной 1,5 ширины дверного полотна и ограждением не менее 1,2 м. (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующая Ермакова А.П.);

4-В здании детского сада двери отделяющие лестничную клетку от поэтажных коридоров первого и второго этажа не обеспечены в полном объеме наличием на дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

5-Не обеспечено наличие на противопожарных дверях из помещений пищеблока, прачечной на 1-м этаже устройства для самозакрывания (п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

6-На втором этаже из помещения №54 поэтажного плана от 17.10.2006 г., непосредственно наружу в полу имеется перепад высот менее 0,45 м отсутствует пандус с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

7-На объекте защиты на 1-м этаже помещением бельевой не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

8-Допущена различная высота ступеней лестничного марша к эвакуационному выходу первого этажа ведущего непосредственно наружу (фактическая высота от 13 до 24 см); (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

в дверном пороге эвакуационного выхода первого этажа непосредственно наружу высота порога более 0,05 м (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

10-На объекте защиты на 2-м этаже из музыкального зала ширина эвакуационного выхода на наружную пожарную лестницу 3-го типа составляет менее 0,8 м. (фактически 0,64 м.), п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

г. Саратов, п. Красный Текстильщик, ул. Школьная 15

11-На лестничном марше с первого на второй этаж допущено размещение радиатора, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

12- Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным 2-го типа (установлен деревянный люк (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6; ч. 1 ст.59, табл. 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

13-Не обеспечено наличие на дверях здания детского сада приспособлений для самозакрывания (п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

14-Кабинет второго этажа (помещение №33 согласно технического паспорта) не оборудован извещателями автоматической пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.4 СП 486.13130.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной защиты, ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

15-В здании детского сада несущие металлические конструкции лестничных маршей (косоуры) не имеют требуемого предела огнестойкости R 45, (ст. 87, табл.21 Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

16-На объекте защиты на 2-м этаже в помещении дошкольной образовательной организации в помещении спальни (помещение №32 согласно технического паспорта) для отделки потолка применены материалы (занавеска) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 7 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

17-На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

18-Перед вторым эвакуационным выходом на первом этаже непосредственно наружу в полу имеется перепад высот более 0,45 м отсутствует пандус с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);
19-Дверь перед вторым эвакуационным выходом на 1-м этаже (помещение №23 согласно технического паспорта) расположенная на путях эвакуации не открываются по направлению выхода из здания (п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, 84 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

20-В холле на 1 этаже на путях эвакуации (помещение №21 согласно технического паспорта) расположена раздевалка (п. 16 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г), ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);

21-На объекте защиты на 1-м этаже из помещения подвала не отделено от помещения тамбура (помещение №23 согласно технического паспорта) противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема (в проеме отсутствует противопожарная дверь) (п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) ответственное лицо - МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик», заведующий Ермакова А.П.);


~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) а именно:~~

~~нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 208 от 01.03.2021; протописание № 208/1/1 от 06.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ «Детский сад №1 поселка Красный Текстильщик» Ермакова А.П.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя

«06» апреля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

